

## CO<sub>2</sub>温度変換器 GMW93 オーダーフォーム(電圧出力)

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>CO<sub>2</sub>温度変換器</b>			<b>GMW90 3</b>							<b>A</b>	
1	出力タイプ	電圧出力(3線式)	3									
2	信号出力	0~10 V 0~5 V	2 3									
3	アナログ出力 Ch1	CO <sub>2</sub> 0...2000 ppm CO <sub>2</sub> 0...5000 ppm CO <sub>2</sub> 範囲 低: 高: ppm 温度(T) 範囲 低: 高: °C		L M N T								
4	アナログ出力 Ch2	温度(T) -5~+55°C 温度(T) 0~+60°C CO <sub>2</sub> 範囲 低: 高: ppm 温度(T) 範囲 低: 高: °C			E F N T							
5	本体カラー	白(標準、ディスプレイ非表示)RAL9003 白(標準、ディスプレイ表示)RAL9003 黒(ディスプレイ非表示)RAL9005 黒(ディスプレイ表示)RAL9005 Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ非表示)RAL9003 Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ表示)RAL9003 白(ディスプレイ表示、CO <sub>2</sub> レベルLED表示)RAL9003				0 1 2 3 8 9 A						
6	単位	°C(摂氏) °F(華氏)					A B					
7	ディスプレイ設定	標準設定 温度(T)+CO <sub>2</sub> CO <sub>2</sub>					A C					
8	標高設定	標準設定(海面) ユーザー特別設定 _____ m						0 X				
9	CO <sub>2</sub> レベルLED設定値	なし※ 標準設定 (黄色LED: 800 ppm, 赤色LED:1200 ppm)※※ ユーザー特別設定 範囲 黄: _____ 赤: _____ ppm※※						0 1 X			A	
11	取扱説明書	なし 多言語クイックガイド									0 1	

※項目5で0~9を選択した場合は「なし」を選択してください。

※※項目5でAを選択した場合は「1」か「X」を選択してください。

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

・GMW90シリーズの校正サポートは校正証明書付センサモジュールへの交換サービスとなります。詳しくはヴァイサラサービスセンターへお問い合わせください。

### オプション/アクセサリ

品名	注文コード	備考
温度モジュール	TM10SP	GMW90用交換モジュール
CO <sub>2</sub> モジュール	GM10SP	GMW90用交換モジュール
HM70接続ケーブル	219980SP	GMW90用 HM70接続
USBケーブル	219690	GMW90用 PC接続